

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
(НП «ЦОПБ»)**

Свидетельство об аккредитации №660|В|0603 от 17.06.2014г. выдано Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, Лицензия МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 3-Б/00334 от 25.07.2012г.

Свидетельство (регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0 от 09 сентября 2016 г.) о подтверждении компетентности экспертной организации в проведении работ по оценке соответствия систем и элементов противопожарной защиты

603005, г. Новгород, ул. Октябрьской революции, д.23, литер А.А1, тел/факс (831) 246-83-81, 246-05-73,
e-mail: copb-nn@yandex.ru



«Утверждаю»

Директор НП «ЦОПБ»

/Д.Б. Тарасенков/

«28» июля 2017 г.

Экспертное заключение

№ 6 /ПБ от «28» июля 2017 г.

О соответствии требованиям пожарной безопасности
помещений ООО «УАЦ НЦТД»
(г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Окский съезд, д.4).

Заказчик: ООО «УАЦ НЦТД»

г. Нижний Новгород
2017 г.

1. Общие сведения.

1.1 Объект.

Помещения общей площадью 46,3 м².

Адрес объекта: г. Нижний Новгород, Советский район, Советский район, ул.Окский съезд, д.4, ООО «УАЦ НЦТД».

1.1.1 Заказчик строительства: ООО «УАЦ НЦТД».

1.2 Предмет экспертизы – проверка соответствия выполненных на объекте организационных и технических решений требованиям пожарной безопасности и иным нормативно-правовым актам РФ в области пожарной безопасности.

2. Основные технические решения по обеспечению пожарной безопасности.

Краткая характеристика объекта.

Помещения расположены на втором этаже четырехэтажного офисного здания. Общая площадь помещений составляет 46,3 м².

Наружные стены кирпичные.

Перекрытия – железобетонные.

Отопление - центральное.

Класс по пожарной функциональной пожарной опасности – Ф 4.3.

Помещения защищены системой автоматической пожарной сигнализации и системой управления эвакуацией людей при пожаре на базе контрольно-приемного прибора «Сигнал-20». Система находится в исправном состоянии, обслуживается ООО «Новый проект».

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями п.70 Правил противопожарного режима РФ. Руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума, с персоналом проводятся инструктажи по пожарной безопасности.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети по ул. Окский съезд в радиусе 50-100м.

Объект защиты находится в районе выезда ПСЧ-50 1-ОФПС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Общий вывод

Помещения по улице Окский съезд,4 в Советском районе г. Нижнего Новгорода (ООО «УАЦ НЦТД») соответствуют требованиям пожарной безопасности и иным нормативно-правовым актам РФ в области пожарной безопасности, и могут быть использованы для осуществления образовательной деятельности.


Эксперт



А. А. Нибудкин

Экспертное заключение получил:

« 03 » 08 2017 г.



ФИО заказчика